



Investor:

Obec Poličná
Vojtěch Bača
Poličná 144
75701 Poličná

Žadatel:

Ing. Kristýna Kabeláčová
Branky 337
75645 Branky

Vaše značka:

Číslo jednací: **1407/2025**

Vyřizuje: **Olga Pořízková**

Telefon: **+420571484037**

E-mail: **olga.porizkova@vakvs.cz**

Název akce: **Rekonstrukce a stavba komunikace „NA
BOJKOV“, k.ú. Poličná**

Upřesnění akce: **Jedná se o rekonstrukci jednoruhové obousměrné místní komunikace a novostavbu 2 vyhyben na této komunikaci**

Důvod akce / žádosti: **Povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení, terénní úpravy dle Stavebního zákona**

Zájmové území

Obec: **Poličná**

Katastr: **Poličná**

Parcela: **Poličná 2054/1 poz. (Poličná)**

Datum vydání vyjádření: **26.05.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **26.05.2026 (12 měsíců)**

V zadané lokalitě nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. viz. přiložená situace.

V uvedené lokalitě se nenachází vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Souhlasíme se záměrem dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Při projektování záměru je nutno respektovat platné právní a technické normy.

Před zahájením stavby je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy (zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.



VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 11 Vsetín, Jasenická 1106

Olga Pořízková
technik kanalizací
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: d218ed8b5f8d129158757e18ec36af9b72b25d2b)
- Policna_komunikace na Bojkov___C2_katastralni situacni vykres.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 699ee0536127ffbde21eaff350ed227cc8624f81)
- priloha_pro_stavebnika.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 9f6382ad70024cd1cd22797e1e25940c199d27e0)
- Legenda.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: ae9757fb3de56e1fbe1376aef47412a4e6039964)

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:600

číslo parcely	majitel	způsob využití	druh pozemku	záběr (m2)
2054/1	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	2013,20
2059/4	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	13,10
1710/3	Konečný Jiří Ing., Tolstého 1136, 757 01 Valašské Meziříčí		trvalý travní porost	12,00
1710/5	Galdová Pavlína, č. p. 122, 756 23 Jablunka		orná půda	34,60
1683	Kristianová Ilona, č. p. 469, 757 01 Poličná	neplodná půda	ostatní plocha	154,40
1687	Bajerová Ludmila, č. p. 7, 757 01 Poličná		orná půda	50,40
1684/2	Žilinský Zbyněk, č. p. 12, 757 01 Poličná		trvalý travní porost	45,60
2056	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	146,40

Parcely leží v k.ú. Poličná [725455].

LEGENDA

obrys komunikace
hranice parcel
hranice parcel - slucky

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromir	Číslo výřisku	
Projektant	Stavenik Petr		
Investor	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná		
Misto akce	Poličná, katastrální území Poličná [725455]		
Název akce		Datum	10/2024
REKONSTRUKCE A STAVBA KOMUNIKACE "NA BOJKOV", k.ú. POLIČNÁ		Kraj	Zlínský
		Stupeň proj.	společné povolení územní
		Měřítko	1:600
Název výkresu	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Část	C
		Číslo výkresu	2

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:600

číslo parcely	majitel	způsob využití	druh pozemku	záběr (m2)
2054/1	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	2013,20
2059/4	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	13,10
1710/3	Konečný Jiří Ing., Tolstého 1136, 757 01 Valašské Meziříčí		trvalý travní porost	12,00
1710/5	Galdová Pavlína, č. p. 122, 756 23 Jablunka		orná půda	34,60
1683	Kristianová Ilona, č. p. 469, 757 01 Poličná	neplodná půda	ostatní plocha	154,40
1687	Bajerová Ludmila, č. p. 7, 757 01 Poličná		orná půda	50,40
1684/2	Žilinský Zbyněk, č. p. 12, 757 01 Poličná		trvalý travní porost	45,60
2056	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	146,40

Parcely leží v k.ú. Poličná [725455].

LEGENDA

obrys komunikace
hranice parcel
hranice parcel - slucky

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromir	Číslo výřisku	
Projektant	Stavenik Petr		
Investor	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná		
Místo akce	Poličná, katastrální území Poličná [725455]		
Název akce		Datum	10/2024
REKONSTRUKCE A STAVBA KOMUNIKACE "NA BOJKOV", k.ú. POLIČNÁ		Kraj	Zlínský
		Stupeň proj.	společné posouzení staveb
		Měřítko	1:600
Název výkresu		Část	C
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo výkresu	2

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:600

číslo parcely	majitel	způsob využití	druh pozemku	záběr (m2)
2054/1	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	2013,20
2059/4	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	13,10
1710/3	Konečný Jiří Ing., Tolstého 1136, 757 01 Valašské Meziříčí		trvalý travní porost	12,00
1710/5	Galdová Pavlína, č. p. 122, 756 23 Jablunka		orná půda	34,60
1683	Kristianová Ilona, č. p. 469, 757 01 Poličná	neplodná půda	ostatní plocha	154,40
1687	Bajerová Ludmila, č. p. 7, 757 01 Poličná		orná půda	50,40
1684/2	Žilinský Zbyněk, č. p. 12, 757 01 Poličná		trvalý travní porost	45,60
2056	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	146,40

Parcely leží v k.ú. Poličná [725455].

LEGENDA

obrys komunikace
hranice parcel
hranice parcel - slucky

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromir	Číslo výřisku			
Projektant	Stavenik Petr				
Investor	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná				
Misto akce	Poličná, katastrální území Poličná [725455]				
Název akce		Datum	10/2024		
REKONSTRUKCE A STAVBA KOMUNIKACE "NA BOJKOV", k.ú. POLIČNÁ		Kraj	Zlínský		
		Stupeň proj.	společné posouzení staveb		
		Měřítko	1:600		
Název výkresu	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Část	C	Číslo výkresu	2

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:600

číslo parcely	majitel	způsob využití	druh pozemku	záběr (m2)
2054/1	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	2013,20
2059/4	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	13,10
1710/3	Konečný Jiří Ing., Tolstého 1136, 757 01 Valašské Meziříčí		trvalý travní porost	12,00
1710/5	Galdová Pavlína, č. p. 122, 756 23 Jablunka		orná půda	34,60
1683	Kristianová Ilona, č. p. 469, 757 01 Poličná	neplodná půda	ostatní plocha	154,40
1687	Bajerová Ludmila, č. p. 7, 757 01 Poličná		orná půda	50,40
1684/2	Žilinský Zbyněk, č. p. 12, 757 01 Poličná		trvalý travní porost	45,60
2056	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	146,40

Parcely leží v k.ú. Poličná [725455].

LEGENDA

obrys komunikace
hranice parcel
hranice parcel - slucky

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromir	Číslo výřisku	
Projektant	Stavenik Petr		
Investor	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná		
Misto akce	Poličná, katastrální území Poličná [725455]		
Název akce		Datum	10/2024
REKONSTRUKCE A STAVBA KOMUNIKACE "NA BOJKOV", k.ú. POLIČNÁ		Kraj	Zlínský
		Stupeň proj.	společné povolení staveb
		Měřítko	1:600
Název výkresu	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Část	C
		Číslo výkresu	2

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:600

The map displays a cadastral area with numerous land parcels outlined by dashed red lines. Each parcel is labeled with its unique number in red text. A prominent blue line traces a path through the center of the map, representing the planned road reconstruction. The surrounding terrain is depicted with light green shading.

číslo parcely	majitel	způsob využití	druh pozemku	záběr (m2)
2054/1	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	2013,20
2059/4	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	13,10
1710/3	Konečný Jiří Ing., Tolstého 1136, 757 01 Valašské Meziříčí		trvalý travní porost	12,00
1710/5	Galdová Pavlína, č. p. 122, 756 23 Jablunka		orná půda	34,60
1683	Kristianová Ilona, č. p. 469, 757 01 Poličná	neplodná půda	ostatní plocha	154,40
1687	Bajerová Ludmila, č. p. 7, 757 01 Poličná		orná půda	50,40
1684/2	Žilinský Zbyněk, č. p. 12, 757 01 Poličná		trvalý travní porost	45,60
2056	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná	ostatní komunikace	ostatní plocha	146,40


Parcely leží v k.ú. Poličná [725455].

LEGENDA

obrys komunikace
hranice parcel
hranice parcel - slucky

Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromir	Číslo výřisku			
Projektant	Stavenik Petr				
Investor	Obec Poličná, č. p. 144, 757 01 Poličná				
Místo akce	Poličná, katastrální území Poličná [725455]				
Název akce		Datum	10/2024		
REKONSTRUKCE A STAVBA KOMUNIKACE "NA BOJKOV", k.ú. POLIČNÁ		Kraj	Zlínský		
		Stupeň proj.	společné posouzení staveb		
		Měřítko	1:600		
Název výkresu	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Část	C	Číslo výkresu	2

Číslo vyjádření: 1407/2025
Situace č. 2



© 2025

Legenda sítí

	kanalizace v cizím vlastnictví
	jednotná kanalizace
	splašková kanalizace
	dešťová kanalizace
	kanalizace geodeticky měřená
	kanalizace z dokumentace
	kanalizace orientačně
	vodovod geodeticky měřený
	vodovod z dokumentace
	vodovod orientačně
	vodovod v cizím vlastnictví
	kabelové vedení silové VaK Vsetín
	kabelové vedení sdělovací VaK Vsetín

Příloha pro stavebníka (investora) pro vlastní realizaci stavby

1. Projektant je povinen před umístěním nové stavby do terénu zjistit u vlastníka nebo provozovatele umístění stávajících vodohospodářských zařízení. V případech, kdy není možno z technických důvodů přesně určit směr a hloubku potrubí, zajistí lokalizaci pomocí kopaných sond.
2. Projektant musí respektovat při navrhování vnitřního vodovodu soulad s EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
3. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení vodohospodářských zařízení ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín a.s. (dále jen vodohospodářské zařízení). Pod pojmem vodohospodářské zařízení se v tomto případě rozumí veškeré sítě (vodovodní, kanalizační, silové, signalizační a ovládací elektrické vedení), zařízení na těchto sítích (armatury, šachty, aj.) a objekty v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. (dále jen společnost) nebo jí provozované. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářského zařízení se provede na základě písemné objednávky podané na příslušné provozní středisko společnosti.
 - středisko vodovodů Vsetín (p. Psota, tel. 571484035)
 - středisko vodovodů Valašské Meziříčí (p. Ondruš, tel. 571621642)
 - středisko vodovodů Rožnov p./R. (p. Martinák, tel. 571654660)
 - skupinový vodovod (p. Bláha, tel. 571484056)
 - katodová ochrana potrubí (Ing. Václavík, tel. 571484049)
 - středisko kanalizací Vsetín (p. Schweiner, tel. 571411092)
 - středisko kanalizací Valašské Meziříčí (p. Fusek, tel. 571622329)
 - středisko kanalizací Rožnov pod Radhoštěm (p. Holuša, tel. 571658386)
4. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodohospodářských zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou.
5. V případě křížení nebo souběhu s vodohospodářským zařízením bude výkop vhodně zabezpečen proti prosednutí, sesunutí popřípadě prolomení zařízení.
6. V místě křížení i souběhu s vodohospodářským zařízením budou prováděny zásypy vhodným materiálem, po vrstvách a budou hutněny tak, aby pod, po stranách a 0,3 m nad vodohospodářským zařízením byla dosažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek realizace pozemních komunikací.
7. Je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně krytí vodovodního řadu a vodovodní přípojky a to méně jak 1 300 mm a více jak 1 600 mm od horního líce potrubí; u kanalizačních stok nesmí být krytí od horního líce potrubí menší než 1 500 mm; u kabelových vedení (přípojky NN, signalizační kabely a kabely katodové ochrany potrubí) musí být krytí zachováno 800 mm.
8. Za míru zhutnění zásypů a bezporuchovost vodohospodářských zařízení v místě křížení nebo souběhu s vodárenským zařízením ručí stavebník (investor) po dobu 2 let ode dne provedení zásypu vodohospodářského zařízení.
9. Neprodleně ohlásit každé neplánované odkrytí vodohospodářského zařízení na výše uvedená střediska podle charakteru odkrytého zařízení. V případě poškození vodohospodářského zařízení toto neprodleně ohlásit na centrální dispečink společnosti s nepřetržitou poruchovou službou – tel. 571484041, 571484047.
10. Před vlastním napojením na vodovod nebo kanalizaci ve správě společnosti musí být uzavřena smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. Tuto je nutné uzavřít osobně na zákaznickém centru společnosti na adrese: Jasná 1106, 755 01 Vsetín (tel. č. 571484030, 571484063).
11. Vlastní realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky včetně napojení na vodovodní nebo kanalizační síť ve správě společnosti bude dohodnuta na příslušném provozním středisku nejméně 7 dní předem a při stavbě bude dbáno pokynů jeho pracovníků. Montáž vodovodní přípojky provedou zaměstnanci příslušného provozního střediska vodovodů. Práce musí být připraveny a provedeny tak, aby případné přerušení dodávky pitné vody bylo omezeno na co nejkratší dobu.
12. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně zastavit práce a toto oznámit na příslušné provozní středisko společnosti. V práci pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
13. Změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou předem projednány s oprávněným zástupcem společnosti.
14. Před záhozem obnažených potrubí, míst připojení a ukončení potrubí, přípojek a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce příslušného provozního střediska společnosti ke kontrole vodohospodářského zařízení a bude písemně vyhotoven souhlas k zásypu vodohospodářského zařízení. Bez provedené kontroly není možno provést zásyp. V případě nedodržení této podmínky bude stavebník (investor) povinen na vlastní náklad opět odkryt vodohospodářské zařízení k následné kontrole.
15. Poklopy ovládacích armatur, hydrantů a šachet vodohospodářských zařízení budou osazeny do nivelety okolního terénu nebo komunikace a budou podloženy betonovými prstenci. Vodovodní potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, který bude vyveden do poklopů ovládacích armatur a hydrantů volnou smyčkou a výstražnou fólií z PVC umístěnou 300 mm nad vodovodní potrubí. Před záhozem potrubí požadujeme funkčnost signálního vodiče odzkoušet pracovníkem společnosti. Ovládací armatury na vodovodním potrubí a hydranty budou v terénu označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 s upevněním na pevných stavbách.
16. V průběhu realizace stavby až do jejího dokončení budou všechna nadzemní zařízení (poklopy, ovládací armatury, hydranty...) vhodně chráněny proti mechanickému poškození (např. betonovou rourou vyčnívající 60 cm nad terén). Před konečnou úpravou terénu bude budoucí provozovatel vyzván k ověření funkčnosti zařízení.
17. Vodohospodářská zařízení (především vodovodní řady, kanalizační stoky, přípojka a povrchové prvky) musí být před záhozem zaměřeny oprávněným geodetem a předány v digitální formě (formát .dgn) na pracoviště GIS. Zaměření vodohospodářských zařízení musí být provedeno v souladu se směrnicí VaK č. 019/02 Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jejich okolí. Zaměření polohopisu a výškopisu musí být provedeno v souladu se směrnicí Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje – JD TM ZK (viz. <http://www.jdtm-zk.cz/>). Ověření polohopisu a výškopisu bude předán správci JD TM ZK.
18. Vodovodní přípojka musí být osazena vodoměrnou soupravou s upevňovacím držákem např. FEST-KOM, FEST-ROH od firmy VOD-KA a.s. Litoměřice.
19. Napojení nového vodovodního potrubí na stávající požadujeme realizovat po vyhovujících tlakových zkouškách a rozbořech pitné vody v potrubí.
20. Požadujeme, aby oprávněný zástupce příslušného provozního střediska společnosti byl přizván ke kolaudačnímu řízení.
21. K výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek je dovoleno používat pouze materiály jenž mají *hygienické atesty pro styk s pitnou vodou*.
22. Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, EN 1717 a návazné české normy a předpisy.