



Investor:

Žadatel:

je totožný
s žadatelem

Nikola Sovak
Na Vrchovině 1646
75701 Valašské Meziříčí

Vaše značka:

Číslo jednací: **1964/2025**

Vyřizuje: **Ing. Pavlína Štachová**

Telefon: **+420 571484039**

E-mail: **pavlina.stachova@vakvs.cz**

Název akce: Prodloužení stoky - Poličná

Důvod akce / žádosti: **Provádění stavby, pro jejíž provedení není třeba povolení dle Stavebního zákona**

Zájmové území

Obec: **Poličná**

Katastr: **Poličná**

Parcela: **Poličná 2059/5 poz. (Poličná)**

Datum vydání vyjádření: **26.08.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **26.08.2026 (12 měsíců)**

Souhlasíme se záměrem dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením: kanalizace splašková a vodovod v majetku a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace.

Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Souhlasíme s napojením na kanalizační síť provozovanou společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen společnost) dle projektové dokumentace.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že před vydáním vyjádření ke stavebnímu povolení je nutno vyřešit budoucí provozování vodovodního a kanalizačního řadu těmito možnými způsoby:

1. Stavebník převede vodovodní řad, kanalizační stoku do vlastnictví příslušnému městu či obci. V takovém případě bude potřeba před vydáním vyjádření ke stavebnímu povolení uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví. Následně po vybudování vodovodu, kanalizace bude uzavřena smlouva o převodu vlastnictví na příslušné město či obec. Společnost bude potom tento vodovod, kanalizaci provozovat pro město či obec.

2. Stavebník nepřeveď vodovodní řad, kanalizační stoku do vlastnictví města či obce a bude vodovodní a kanalizační síť provozovat sám. V takovém případě je nutno, aby stavebník v místě napojení na stávající vodovod umístil fakturační vodoměrnou šachtu a na kanalizaci fakturační měrnou šachtu předané odpadní vody.

Investor stavby je povinen uzavřít před kolaudací stavby písemnou dohodu podle § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (tzv. provozně související smlouvu), ve které upraví svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace. Tato smlouva je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu.

Vlastník a provozovatel vodovodní a kanalizační sítě bude mít práva a povinnosti specifikované v zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Mimo jiné musí mít živnostenské oprávnění, povolení k provozování vodovodu a kanalizace, bude povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodu a



kanalizace, bude povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy atd.

K zemním pracím v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. budou přizváni pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - viz příloha pro stavebníka.

Před obsyem nutno přizvat pracovníky střediska vodovodů Vsetín ke kontrole provedených prací.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením stavby je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy (zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků).

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení.

Požadujeme dodržet Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení. Během stavby nutno zajistit stávající vodohospodářské zařízení proti poškození.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení:

Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:

1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.

2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vodohospodářskému zařízení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění.

3. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.

4. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení vodohospodářských zařízení po záhozu. V případě nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářských zařízení provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedeni v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.

5. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodohospodářské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze pro stavebníka.



6. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.

7. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 11 Vsetín, Jasenická 1106

Ing. Pavlína Štachová
technik TPČ
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 8
souborové přílohy:

- Situace č. 4.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 8758c98659632bc6a295a2e13c18c1edb972712f)
- Situace č. 3.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: aa5124394201076e6f4d693fc874d5a0a5d37652)
- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 7fc539c9349270e7255bde07e20d5d58134ee0f1)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 4ec28f93015a716ed2e44027e2ea8d408544121e)
- C2- KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES .pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 2c3cd9ee06465125784536c458a518afa108bedd)
- c3-KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES .pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 1ca1fb7be8705bffa19e7f50392662f8ece95e8)
- priloha_pro_stavebnika.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 9f6382ad70024cd1cd22797e1e25940c199d27e0)
- Legenda.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: ae9757fb3de56e1f8e1376aef47412a4e6039964)