



## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

### **Identifikační údaje zadavatele**

název: Obec Poličná  
sídlo: Poličná 144, PSČ: 757 01  
IČ: 01265741  
zastoupená: Vladimír Místecký, starosta

---

### **Název a popis předmětu zakázky**

Oprava elektroinstalace učeben a společných prostor na ZŠ Poličná

---

### **Vznesený dotaz č. 2**

Chtěli bychom se zeptat, jak je to zamýšleno v postupu prací při finální kompletaci, dle VV vychází že by práce měli skončit hrubým záhozem, opravdu není součástí další položky typu:

1. Finální úprava zdiva
2. Výmalba
3. Úklid

Dále ve Výkazu výměr nám chybí položky spojené s elektroinstalací

4. Vykroužení děr pro instalační materiál
5. Montáž instalačních krabic

Dále ve výkazu výměr je uvedené položky

Svítilna LED

6. ELEKTRO-LUMEN TARA 3k0 840 Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 23.0 W) Oks – proč je tato položka uvedená ve výkazu výměr
7. ELEKTRO-LUMEN NARA 12 DMPP 4k5 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 3732 lm, 32.0 W) – Toto svítidlo je používané pouze jako nouzové ?
8. ELEKTRO-LUMEN NARA 6 DMPP 2k3 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (1907 lm; 0.0 W) - svítidlo s tímto tokem nemůže mít 0W příkon

9. ELEKTRO-LUMEN NARA 6 DMPP 3k7 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (3068 lm; 0.0 W) – svítidlo s tímto
- 

## 1) Vysvětlení ze dne 7.5.2020

1. Finální úprava zdiva byla upřesněna ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
2. Výmalbu projekt Elektroinstalace neřeší
3. Úklid - v řádku PPV (přidružené pracovní výkony)-hrubý úklid v rámci el. mont. prací
4. Vykroužení děr pro instalační materiál - v odstavci „Stavební práce“ řádek č. 275 „Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm
5. Montáž instalačních krabic - odstavec „Kopos Kolín“ řádek č. 229 KU 68-1902 krabice odbočná-cena za montáž (v projektovém rozpočtu uvádím cenu materiálu+cenu za montáž dané položky)
6. ELEKTRO LUMEN TARA - měly být v el. instalaci bytu školníka-zrušeno
7. ELEKTRO LUMEN NARA 12 - ne, jako hlavní s vestavěným nouzovým zdrojem
8. ELEKTRO LUMEN NARA 6 - svítidlo s tímto tokem příkon 18W
9. ELEKTRO LUMEN NARA 6 - svítidlo s tímto tokem příkon 27W

V Poličné dne, 7. 5. 2020

Vladimír Místecký v.r.  
Starosta