



LEGENDA

- — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT (SPIRO)
- — — — — ODVODNÍ POTRUBÍ VZT (SPIRO)

POZNÁMKA

- MATERIÁL POTRUBÍ: OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ SPIRO
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU A BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- PŘÍVODNÍ PRVKY: TALÍŘOVÉ VENTILY V INTERIÉRU, PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE V EXTERIÉRU
- ODVODNÍ PRVKY: TALÍŘOVÉ VENTILY V INTERIÉRU, ŽALUZIOVÁ KLAPKA V EXTERIÉRU
- VĚTRACÍ JEDNOTKA ECOWATT CADB-HE D, 1600m³/h, REKUPERAČE TEPLA, ELEKTRICKÝ DOHŘEV
- SPÍNÁNÍ SPOLU S OSVĚTLENÍM + PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ (SPÍNÁNÍ 10min./2h)
- MEZI VĚTRANÝMI MÍSTNOSTMI BUDOU OSAZENY VE DVEŘÍCH A NAD DVEŘMI VĚTRACÍ MRÍŽKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE

±0,000 = 290,10 m n.n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠEBESTA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing. PETR ŠEBESTA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	Ing. PETR ŠEBESTA	PARÉ Č.			
STAVEBNÍK:	OBEC POLIČNÁ	POLIČNÁ 144	756 24, BYSTRČICKÁ	POLIČNÁ 144	757 01 POLIČNÁ							
PROJEKT:	PŘÍSTAVBA ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO VENKOVNÍ HRŠTĚ ZŠ POLIČNÁ								STUPĚŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PD PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU A STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
OBJEKT:	SO-02 ŠATNY								DOKUMENTACE:			
ČÁST DOKUMENTACE:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ								DATUM:	01/2018		
OBSAH:	PŮDORYS SCHÉMA VĚTRÁNÍ								FORMÁT:	2xA4		
									MĚŘÍTKO	1:50	VÝKRES Č.:	D-1.4.b-3